

WYTYCZNE DLA SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH



- Wysokość 4m.
- Średnica zakończenia: 60mm.
- Średnica przy podstawie: 120mm.
- Podstawa: 224/180/8mm.
- Grubość ścianki słupa: 4,3mm.
- Materiał: aluminium.
- Anodowany.
- Kolor: czarny.
- Zabezpieczony elastomerem od podstawy do wnętrza.
- Elastomer w kolorze słupa.
- **Wyposażony w dławicę mosiężną 20x1,5 (na słupach wskazanych przez Zamawiającego).**
- **Wyposażony w uchwyt przystosowany do montażu gniazda zasilającego ozdoby świąteczne (na słupach wskazanych przez Zamawiającego).**

Wytyczne dla gniazd zasilających ozdoby świąteczne, które będą zamontowane na słupach wskazanych przez zamawiającego:

- Żeńskie.
- Czarne.
- Prąd znamionowy: 20A.
- Napięcie znamionowe: 250V.
- Montaż na kablu.
- Klasa szczelności: IP68.

Gniazda zasilające mają być kompatybilne z gniazdami zasilającymi znajdującymi się na głównym deptaku w centrum miasta Jelenia Góra tj. na ul. Konopnickiej oraz ul. 1 Maja.

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA I WYMIARY SŁUPA



**Przykładowe zdjęcia i wymiary słupa
wyposażonego w dławicę mosiężną oraz wyposażonego w uchwyt przystosowany do montażu
gniazda zasilającego ozdoby świąteczne.**

